



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО МАРКОВСКОМУ И СОВЕТСКОМУ РАЙОНАМ**

(наименование территориального органа МЧС России)

Проспект Ленина, 52, г.Маркс Саратовская область, Россия, 413090 Тел.: (84567) 5-25-87, факс: 5-19-56 E-mail: pch-47@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 138/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о про-
ведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному образовательному учреждению – лицей г. Маркса

Саратовской области (МОУ – лицей г. Маркса)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного управления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспек-
тора Марковского и Советского районов Саратовской области по пожарному надзору № 138 от
«12» августа 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной
безопасности» в период с 11 час. 00 мин. «06» сентября 2019г. по 16 час. 00 мин. «06» сентября
2019г. проведена внеплановая выездная проверка: государственным инспектором Марковского
и Советского районов Саратовской области по пожарному надзору Зайцевым Сергеем Николае-
вичем в помещениях МОУ - лицей г. Маркса и в структурных подразделениях МОУ – лицей
г.Маркса: МДОУ – детский сад № 2 г. Маркса Саратовской области и МДОУ – детский сад № 9
г.Маркса Саратовской области, по адресам: Саратовская область, г. Маркс, ул.Рабочая, д. 195,
ул.Энгельса, д. 164 и ул. Бебеля, д. 185

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОУ - лицей г.Маркса Акимовым С.А., руководителем структурного
подразделения МДОУ – детский сад № 2 г. Маркса Саратовской области МОУ - лицей г.Маркса
Маслениковой О.А., руководителем структурного подразделения МДОУ – детский сад № 9
г.Маркса Саратовской области МОУ - лицей г.Маркса Кулеевой А.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности", Федеральным законом от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/ п	Вид нарушения требований по- жарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нор- мативный акт, требования которого нарушены	Срок устрани- ния нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполне- нии (ука- зывается только выполне- ние)
Здание МДОУ детский сад № 2, г. Маркс, ул. Энгельса, д. 164:				

1.	В здании отсутствует аварийное освещение для эвакуации	ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ, п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч.4 ст.4 ФЗ от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.8 СНиП II-Л.3-71; п.4.28 СНиП II-4-79; пп.7.74 – 7.77 СНиП 23-05-95*; п.4.3.1 СП 1.13130.2009	09.03.2020г.	
Здание МДОУ детский сад № 9, г. Маркс, ул. Бебеля, д. 185:				
2.	В здании отсутствует аварийное освещение для эвакуации	ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ, п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч.4 ст.4 ФЗ от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.8 СНиП II-Л.3-71; п.4.28 СНиП II-4-79; пп.7.74 – 7.77 СНиП 23-05-95*; п.4.3.1 СП 1.13130.2009	09.03.2020г.	
Здание школы, г. Маркс, ул. Рабочая, 195:				
3.	Отсутствует ограждение на кровле учебного корпуса	ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ, п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч.4 ст.4 ФЗ от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 2.8 СНиП 2.01.02-85*; п. 8.11 СНиП 21-01-97*; п.7.16 СП 4.13130.2013	09.03.2020г.	
Здание школы, г. Маркс, ул. Куйбышева, 188:				
4.	Отсутствует ограждение на кровле учебного корпуса	ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ, п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч.4 ст.4 ФЗ от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 2.8 СНиП 2.01.02-85*; п. 8.11 СНиП 21-01-97*; п.7.16 СП 4.13130.2013	09.03.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченный владеть пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Марковского и Советского районов
по пожарному надзору Зайцев С.Н.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«06» сентября 2019 г.

М.Л.П.*

(подпись)

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«06» сентября 2019 г.

МОУ – лицей г. Маркса в лице директора МОУ –
лицей г. Маркса Акимов С.А.

(должность, фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«06» сентября 2019 г.

Руководитель структурного подразделения
МДОУ – детский сад № 2 г. Маркса Саратовской
области МОУ- лицей г. Маркса
Масленникова О.А.

(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

«06» сентября 2019 г.

Руководитель структурного подразделения
МДОУ – детский сад № 9 г. Маркса Саратовской
области МОУ- лицей г. Маркса
Кулеева А.А.

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору