



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21 E-mail ugpn@gumchs.saratov.ru

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО МАРКОВСКОМУ И СОВЕТСКОМУ РАЙОНАМ**

проспект Ленина, 52, г. Маркс, Саратовская область, Россия, 413092 Тел.: 5-25-87 Факс: 5-10-76, E-mail gpn47@gumchs.saratov.ru

г. Маркс

(место составления акта)

"03" октября 2018 г.
(дата составления акта)

«10» часов «30» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица

N 124

По адресу: Саратовская область, г. Маркс, ул. Рабочая, 195, ул. Куйбышева, 188, ул. Энгельса, д.164, ул. Бебеля, д.185

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 6 сентября 2018 года № 124 начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Марковскому и Советскому районам Саратовской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),

подполковника внутренней службы Яхина Руслана Нязимовича

должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения – Лицей г. Маркса Саратовской области

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

Здания и помещения Муниципального общеобразовательного учреждения – Лицей г. Маркса Саратовской области по адресу: Саратовская область, г. Маркс, ул. Рабочая, 195, ул. Куйбышева, 188, ул. Энгельса, д.164, ул. Бебеля, д.185

20.09.2018 года - визуальный осмотр объектов надзора с целью контроля за исполнением предписания №63/1/1 от 15.06.2018г.;

03.10.2018 года - подготовка документов по результатам проведенного визуального осмотра и анализа документов.

Общая продолжительность проверки: 10 (десять) рабочих дней (20.09.2018г. – 03.10.2018г.).

Время нахождения на объекте 00 час 55 минут

(дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Марковскому и Советскому районам Саратовской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) директор МОУ Лицей г. Маркса Саратовской области Акимов Сергей Алексеевич, 06.09.2018 года 14 ч. 30 мин.

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -/-

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Марковского и Советского районов по пожарному надзору Жедунова Ольга Николаевна, начальник сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Саратовской области Якимов Дмитрий Юрьевич, свидетельство об аттестации эксперта от 11 мая 2017 года №САР-ПБ-007, выданное ГУ МЧС России по Саратовской области; инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Саратовской области Ермошин Алексей Геннадьевич, свидетельство об аттестации эксперта от 11 мая 2017 года №САР-ПБ-007, выданное ГУ МЧС России по Саратовской области

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора по АХР МОУ Лицей г. Маркса Саратовской области Маркелова Ирина Викторовна, руководитель СП МДОУ детский сад №2 г. Маркса Масленникова Ольга Евгеньевна, руководитель СП МДОУ детский сад №9 г. Маркса Кулеева Анна Александровна

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Нарушения, указанные в предписании №63/1/1 от 15.06.2018г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности со сроком устранения до 15 августа 2018 года устранены.

~~—выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления—отдельных видов—предпринимательской—деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):~~

~~выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)~~

~~нарушений не выявлено:~~

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы технических испытаний по проверке работоспособности пожарной сигнализации и систем оповещения № 977-20-3-2 и № 978-20-3-2 от 26.09.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
Марковского и Советского районов
по пожарному надзору
«03» октября 2018 г.

О.Н. Жедунова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор МОУ Лицей г. Маркса Саратовской области Акимов Сергей Алексеевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

«03» октября 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)